



STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i.
140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

MĚÚ KOPŘIVNICE
ŠTEFÁNIKOVA 1163
742 21 KOPŘIVNICE

Váš dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje Hradec Králové
SÚRO-2015/310/2291-017 Hladíková 7/10/2015
495 211 487

Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu

Při měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu na adrese

Kopřivnice, ŠTEFÁNIKOVA 117/29
(uživatel: ZŠ SV.ZDISLAVY),

byly pomocí stopových detektorů zjištěny dále uvedené hodnoty:

detektor	měřeno	místnost	podlaží	OAR (Bq/m ³)
37106	12/01/2015-17/06/2015	tělocvična	1. poschodí	19
38042	12/01/2015-17/06/2015	družina	2. poschodí	26
35028	12/01/2015-17/06/2015	1.třída 211	2. poschodí	21
32058	12/01/2015-17/06/2015	2.třída 210	2. poschodí	16
30529	12/01/2015-17/06/2015	4.třída 213	2. poschodí	28
38008	12/01/2015-17/06/2015	5.třída 215	2. poschodí	33
30316	12/01/2015-17/06/2015	6.třída 313	3.poschodí	19
35617	12/01/2015-17/06/2015	odb.uč.310	3.poschodí	21
34785	12/01/2015-17/06/2015	knihovna	3.poschodí	47

Zasíláme Vám výsledky naměřené ve Vašem objektu.

Všechny naměřené hodnoty jsou nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu - 400 Bq/m³, pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dětí dle § 95, odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ivana Fojtíková
odd. radonového průzkumu budov

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.
pobočka Hradec Králové
Piletická 57
500 03 Hradec Králové
IČO: 866 52 052
- 5.1 -

IDO-NJ/803610

Na vědomí: SÚJB, krajský úřad, uživatel objektu
Za správnost: Hladíková

Hladíková